

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lắp đặt máy điều hòa không khí tại các phòng thuộc Khoa Hóa sinh Miễn dịch tại ODA 302-305, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí tại các phòng thuộc Khoa Hóa sinh Miễn dịch với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên : Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ : Chuyên viên Phòng Vật tư, thiết bị và Cơ sở vật chất

- Điện thoại: 0935 779 226

- Email : ntson@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa Thành phố Huế)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 16 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 7 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau:

Stt	Mô tả dịch vụ	Nhãn hiệu / Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Điều hoà nhiệt độ Âm trần Cassette Inverter 1 chiều lạnh Daikin Công suất lạnh: 42.700 BTU/h (5.0HP). Remote không dây. Điện nguồn: 3 Phase - 380V/50Hz. Model: FCFC125DVM/ RZFC125EY1+ BRC7F635F9+ BYCQ125EAF8	Daikin/ Thái Lan	bộ	2
2	Điều hoà nhiệt độ Âm trần Cassette Inverter 1 chiều lạnh Daikin Công suất lạnh: 18.000 BTU/h (2.0HP). Remote không dây.	Daikin/ Thái Lan	bộ	1

	Điện nguồn: 1 Phase - 220V/50Hz. Model: FCFC50DVM/ RZFC50EVM+ BRC7F635F9+ BYCQ125EAF8			
3	Điều hoà nhiệt độ Âm trần Cassette Inverter 1 chiều lạnh Daikin Công suất lạnh: 15.000 BTU/h (1.5HP). Remote không dây. Điện nguồn: 1 Phase - 220V/50Hz. Model: FCFC40DVM/ RZFC40EVM+ BRC7F635F9+ BYCQ125EAF8	Daikin/ Thái Lan	bộ	1
4	Ống đồng dẻo đường kính phi 12.7mm dày 0.71mm + Ống đồng đường kính 6.35mm dày 0.71mm, LHCT Luvata (Thái Lan) + Cách nhiệt dày 19mm + simili (Việt Nam)	LHCT - Superlon/ Thái Lan - Malaysia	mét	18
5	Ống đồng dẻo đường kính phi 16mm dày 0.71mm + Ống đồng đường kính 10mm dày 0.71mm, LHCT Luvata (Thái Lan) + Cách nhiệt dày 19mm + simili (Việt Nam)	LHCT - Superlon/ Thái Lan - Malaysia	mét	30
6	Dây điện CV 4,0mm ² -0.6/1kV Cadivi	Cadivi/ VN	mét	396
7	Dây điện CV 2,5mm ² -0.6/1kV Cadivi	Cadivi/ VN	mét	72
8	Dây điện CV 1,5mm ² -0.6/1kV Cadivi	Cadivi/ VN	mét	180
9	Ống nước PVC D27x1,8mm Đạt Hòa (Loại A1), kèm theo cách nhiệt dày 10mm + simily	VN	mét	44
10	Ống nước PVC D42x2,1mm Đạt Hòa (Loại A1), kèm theo cách nhiệt dày 10mm + simily	VN	mét	24
11	Ty treo M8, cùm treo D90, đạn nở, ống nước lót, ecru, long đèn. Dừng treo ống đồng, ống nước đi theo đúng cao độ trên trần thạch cao	VN	bộ	45
12	Máng ghen luồn dây điện có nắp Kích thước 80x40mm Sino Model GA80 (Cây = 2m)	Sino/ VN	mét	4
13	Máng ghen luồn dây điện có nắp Kích thước 20x30mm Sino Model GA30 (Cây = 2m)	Sino/ VN	mét	6
15	Giá đỡ dàn nóng 12.000-18.000 BTU, làm bằng thép sơn tĩnh điện... (bộ = 2 cái)	VN	bộ	2
16	Giá đỡ dàn nóng 42.700 BTU, làm bằng thép sơn tĩnh điện... (bộ = 2 cái)	VN	bộ	2
17	Aptomat 1P-20A Panasonic+hộp+mặt che (VN)	Panasonic/ VN	bộ	2
18	Vật liệu phụ: bulong, ốc vít, ticke, co, măng sông, keo dán,...	VN	bộ	4
20	Công đi đường ống, lắp đặt máy Âm trần. Tính bình quân cho các độ cao >=08m	VN	bộ	4

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VT,TB&CSVC;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VT,TB&CSVC.



Nguyễn Khoa Hùng