

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua bình chữa cháy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Nhật Phú

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Vật tư, thiết bị & Cơ sở vật chất.

- Điện thoại: 0353 970 975

- Email: tnphu@bv.huemed-univ.edu.vn

Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ:

KS. Hầu Văn Việt Tú, chức vụ: Trưởng Phòng VTTB&CSVC (Số điện thoại: 0944 672 525).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế (Địa chỉ: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 5 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị / linh kiện, phụ kiện, vật tư (gọi chung là vật tư).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bình chữa cháy bột	Loại Bình: Xách tay. Thành phần: Bột ABC và khí trơ. Khối lượng: 4kg. Hiệu quả phun ≥ 12 s. Cự ly phun 2-5m. Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~55 độ C. Áp suất vận hành (MPa): 1.5 Mpa. Thử nghiệm qua nước (MPa): 2.5 MPa	25	Bình
2	Bình chữa cháy bột dạng xe đẩy	Loại Bình: Xe đẩy. Thành phần: Bột ABC và khí trơ. Khối lượng: 35kg. Hiệu quả phun ≥ 25 s. Cự ly phun > 4 m. Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~55 độ C. Áp suất vận hành (MPa): 1.5 Mpa. Thử nghiệm qua nước (MPa): 2.5 MPa	06	Bình
3	Bình chữa cháy	Khoảng cách phun: 3.0 – 3.5 (m). Thời gian phun hiệu quả	17	Bình

	khí	20OC 12 (S). Trọng lượng chất dập lửa: 3 (kg). Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa: 9.8 (kg). Áp suất khí: 15 (Mpa). Kiểm tra thủy lực: 22.5 (Mpa). Độ dày thân bình: 4.5 (mm). Thể tích giãn nở thân bình: 5.0 (%). Nhiệt độ làm việc ổn định: (-20oC – +60oC)		
4	Kệ đôi để 2 bình chữa cháy	Màu sơn đỏ, KT cao 30cm rộng 40cm ngang 20cm, chân đế 6,5cm lực chịu 60-70 Kg).	68	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị cho đến khi hoàn thành việc hướng dẫn vận hành, chạy thử tại Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà thầu:

Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:


- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng được hai bên ký.
- Hóa đơn GTGT của bên bán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
- Biên bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký.

Đề nghị Quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCKT, VTTB&CSVC;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTB&CSVC.



Nguyễn Khoa Hùng